

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách

Záhorácka 2942/60 A, 901 01 Malacky

č.j.: OÚŽP-2007/00100/67/KVM

Malackách 09.03.2007

Toto rozhodnutie nadobudlo

účinnosť dňa 16.4.2007

Rozhodnutie

| | |
|-------------------------|--------------|
| Malackách 09.03.2007 | |
| OBECNÝ ÚRAD MARIANKA | |
| Dátum | 14 MAR. 2007 |
| Číslo | 296/ |
| Začiatok | 2007 |
| Ukončenie | TAZI A-20 |

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 ods.1, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

povolenie

na vybudovanie vodnej stavby podľa § 26 ods.1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona na splaškovú kanalizáciu, pre žiadateľa: **Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka**

názov stavby : Marianka – splašková kanalizácia 2. časť - II. etapa, zberač B

kat.úz. : Marianka

parc.č.: 12/3, 386/2, 384/1, 16, 822/1, 818/102, 818/99, 818/79, 818/93, 821/2, 818/155

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Všeobecné podmienky:

- Účelom stavby je odvedenie splaškových vôd v obci Marianka z ulíc Karpatská, Stromova, z objektov farského úradu a IBV Pánsky les.
- Navrhované kanalizačné potrubie rieši odvedenie splaškových vôd z ulíc Karpatská, Stromová. Kanalizačné potrubie sa bude napájať na novonavrhovaný zberač „B“ (je predmetom iného stavebného povolenia) v šachte č. 56 situovanej na námestí 4. apríla. Objekty od farského úradu budú napojené do stoky „BG“ DN 250 dĺžky 193,57 m. Kanalizačné potrubie zo Stromovej ulice bude zaústené do navrhovanej prečerpávacej stanice splaškových vôd ČS1. Na Stromovej ulici majú stoky „B-1 a B-2“ DN 250 dĺžku 73,56 m, kanalizačné prípojky DN 150 v dĺžke 59,0 m. Z čerpacej stanice splaškových vôd ČS1 budú splaškové vody odvádzané výtlačným potrubím dĺžky 186 m do kanalizačnej šachty č. 14 na Karpatskej ulici.

Navrhované kanalizačné potrubie rieši odvedenie splaškových vôd z navrhovanej IBV – Pánsky les. Odpadové vody privádzané do navrhovanej ČS2 budú výtlačným potrubím dĺžky 167,64 m odvádzané do koncovej šachty gravitačnej stoky „S2“, ktorá je zaústená

do navrhovanej ČS1. Z ČS1 budú odpadové vody z celého areálu IBV Pánsky les výtlačným potrubím „V1“ dĺžky 335,45 m odvedené do šachty č. 14 na Karpatskej ulici.

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.
- Investorm stavby bude Obec Marianka.
- Projektová dokumentácia bola spracovaná: HYDRO – Ing. Štefan Hromada, Sibírska 29, 831 02 Bratislava, GMW, s. r. o., Trnavská 67, 821 01 Bratislava, ČOV Desing, s. r. o., Strojnícka 34, 821 05 Bratislava.
- Na dokončenie stavby sa určuje lehota 31.03.2010.
- Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Investor do 15-tich dní po výberovom konaní oznámi tunajšiemu úradu dodávateľa stavby.

Povinnosti stavebníka:

- Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- Dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy.
- Investor oznámi Obvodnému úradu životného prostredia, úseku štátnej vodnej správy začatie stavby a do 15 dní od ukončenia výberového konania zhotoviteľa stavby.
- Pred začatím zemných prác investor zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí dotknutých stavbou.
- Pri montážnych a zemných prácach vo výkopoch treba dodržať bezpečnosť práce podľa príslušných noriem a dbať na ochranu zdravia ľudí a osôb na pracovisku.
- Do verejnej kanalizácie nie je možné zaustiť vody z povrchového odtoku.
- Pri realizácii inžinierskych sietí je potrebné dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestrovú úpravu vedení technického vybavenia.
- Investor zabezpečí pri realizácii II. etapy stavby archeologický výskum v zmysle § 36, § 38 a § 39 pamiatkového zákona.
- Archeologický výskum sa uskutoční počas stavebných prác v úzkej súčinnosti so stavbou formou vyhľadávania, zberu a čiastočne sondážou.
- Výskumnú dokumentáciu archeologického výskumu na mieste stavby podľa § 39, ods. 9 pamiatkového zákona a v súlade s vyhláškou MK SR č. 16/2003 odovzdá investor do 60 dní od ukončenia terénnej časti výskumných prác Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava.
- Investor oznámi zahájenie stavebných prác 15 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu, Bratislava.
- Oprávnená osoba v zmysle § 39 ods. 7 vykoná opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu alebo zničeniu hnutelných a nehnuteľných nálezov, ktoré boli predmetom výskumu, osobitne príslušnú evidenciu, uloženie a ochranu hnutelných archeologických nálezov. O opatreniach bude písomne preukázateľným spôsobom informovať Krajský pamiatkový úrad Bratislava do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
- Do vydania kolaudačného rozhodnutia je potrebné, aby boli doriešené prevádzkové vzťahy na uvedenej stavbe.
- Stavebné práce je potrebné realizovať v súlade s vodným zákonom.

- Počas stavebných prác nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- ZE, a. s., Bratislava požaduje rešpektovanie ich zariadení podľa platných STN a dodržanie ich ochranného pásma.
- Projekt je potrebné doplniť o zakres podzemných elektrických vedení a 1 kV káblových prípojok, ktoré sa nachádzajú vo vyznačenej trase kanalizácie.
- SVP, š. p., Povodie Moravy, Malacky požaduje realizáciu kanalizácie na pobrežných pozemkoch vo vzdialenosti **minimálne 2,5 m** od brehovej čiary Marianského potoka.
- ČS 1 musí byť realizovaná mimo pobrežných pozemkov Marianského potoka – vo vzdialenosti 5 metrov od brehovej čiary potoka.
- Pri realizácii križovania Marianského potoka je potrebné dodržať normu STN 73 6822.
- Začiatok stavebných prác je potrebné oznámiť SVP, š. p., Povodie Moravy, Malacky.
- Po zrealizovaní stavebných objektov je potrebné na lokalitu prizvať povereného pracovníka SVP, š. p., Povodie Moravy, Malacky na odkontrolovanie.
- Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu majetku v správe SVP, š. p., Povodie Moravy, Malacky a k zhoršeniu odtokových pomerov vodného toku.
- Realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy prístupových podzemných telekomunikačných vedení a zariadení je potrebné vykonávať zásadne ručným spôsobom bez použitia strojných mechanizmov v zmysle § 66 a § 67 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.
- Vytýčené, zemnými prácami odkryté tkm vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia.
- Trasa kanalizácie pôjde maximálne 2 m od jestvujúceho plotu na parc. č. 16, 822/1.
- Technická inšpekcia (TI), Bratislava upozorňuje na nedostatky a plnenie požiadaviek:
 - Rebrík pre vstup do ČS 1 nie je okótovaný – rozpor s § 14 ods. 2 písm. b) a § 19 ods. 2, 4 vyhl. č. 59/1982 Zb. (ST)
 - Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – EZ v mokrom prostredí platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o posúdení dokumentácie technických zariadení.
 - Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – EZ v mokrom prostredí vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z.
 - Pred uvedením ponorných čerpadiel do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a. s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.
 - Technické zariadenia – ponorné čerpadlá sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.
- S drobným stavebným odpadom produkovaným počas výstavby ste povinný nakladať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.
- Počas výstavby sa nepovoľuje vytvárať medziskládky stavebného odpadu.
- Stavbu je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia a zhoršovaniu životného prostredia.

- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je potrebné požiadať o vyjadrenie ku kolaudácií úsek ŠSOH a predložiť zmluvné zabezpečenie zneškodňovania odpadu vznikajúceho pri stavebnej činnosti.
- V prípade výkopových prác terén po ukončení vrátiť do pôvodného stavu.
- MH Real, Bratislava požaduje, aby obslužné a kanalizačné výtlačné potrubie bolo uložené mimo teleso novovybudovanej betónovej cestnej komunikácie, t.j. v 1,5 m širokom zelenom páse rezervovanom pre inžinierske siete, vedúcom popri celej dĺžke novovybudovanej betónovej cestnej komunikácie a pri križovaní cestného telesa použiť na tento účel uz vybudovanú chráničku umiestnenú pod cestným telesom.
- SVP, š. p., OZ Bratislava žiada po ukončení stavby križovanie s pozemkom zamerať geometrickým plánom a podpísať zmluvu o vecnom bremene.
- Ak sa v trase stavby za hranicami zastavaného územia obce Marianka nachádzajú dreviny a nie je ich možné z dôvodu výstavby ponechať je na ich výrub potrebný podľa § 47 ods. 3 zákona súhlas príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny.
- Majetkoprávny a prevádzkový režim je nutné zosúladiť so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- Pri kolaudácii investor požiada podľa § 19 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. tunajší úrad o určenie ochranných pásiem VK.
- **Po ukončení výstavby a zabezpečení funkčnosti stavby treba požiadať tunajší úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ust. § 76 stavebného zákona a v súlade s ust. § 26 odst. 3 vodného zákona o uvedenie stavby do prevádzky.**
- **Dodržať podmienky jednotlivých vyjadrení:** BVS, a. s., Bratislava č. 16773/4021/06/Ing. Om zo dňa 03.11.2006, Krajský pamiatkový úrad, Bratislava č. BA/06/0808/6/8937/Sed zo dňa 12.12.2006, ZE, Bratislava zo dňa 12.10.2006, IS-Marianka, Bratislava zo dňa 1.10.2006, OÚŽP v Malackách, ŠSOH.č. 2006/01695/363-STJ zo dňa 20.10.2006, OÚŽP v Malackách ŠSOPaK, č. OÚŽP-2006/01708/339/KOM zo dňa 12.12.2006, TI a. s., Bratislava č. 4132/1/2006 zo dňa 08.11.2006 a č. 4904/1/2006 zo dňa 29.11.2006, T-Com, Bratislava č. 23692/06/TTD-802 zo dňa 24.10.2006, Sitel, Bratislava zo dňa 27.09.2006, SVP, š. p., Povodie Moravy, Malacky č. 1005/06 zo dňa 22.11.2006, SVP, š. p., OZ Bratislava č. 1534/130/2007-Kam zo dňa 16.02.2007..

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastník konania Lubor Plachý, Werichova 15, Olomouc majiteľ parc. č. 810/5 vzniesol písomne v zápisnici z ústneho konania a miestneho šetrenia zo dňa 19.12.2006 námietku. Námietke stavebný úrad vyhovel z dôvodov, ktoré sú uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Ak sa s výstavbou nezačne do 24-och mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, povolenie stráca platnosť.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ, Obec Marianka v zastúpení starostom Jozefom Kráľom, Školská 32, 900 33 Marianka, požiadala dňa 06.10.2006 o vydanie povolenia na stavbu splaškovej kanalizácie pre Obec Marianka – splašková kanalizácia 2. časť – II. etapa, zberač B na parc. č. 12/3, 386/2, 384/1, 16, 822/1, 818/102, 818/99, 818/79, 818/93, 821/2, 818/155 k. ú. Marianka.

V žiadosti boli uvedené údaje podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a žiadateľ predložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii a vyjadrenia orgánov štátnej správy.

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, úsek štátnej vodnej správy rozhodnutím č.j.: OÚŽP-2006/01692/334/prer/KVM zo dňa 31.10.2006 konanie prerušil z dôvodu predloženia neúplného podania, kde zároveň vyzval žiadateľa k jeho doplneniu. Po doplnení podania Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, úsek štátnej správy ochrany vôd oznámil zahájenie konania listom č.j.: OÚŽP-2006/01692/334/ozn/KVM zo dňa 29.11.2006 a zvolal konanie na deň 19.12.2006. Zahájenie konania bolo oznámené aj verejnou vyhláškou. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, úsek štátnej vodnej správy rozhodnutím č.j.: OÚŽP-2006/01692/334/prer/KVM zo dňa 21.12.2006 konanie prerušil z dôvodu doriešenia trasy kanalizácie.

K žiadosti boli doložené stanoviská: BVS, a. s., Bratislava č. 16773/4021/06/Ing. Om zo dňa 03.11.2006, Krajský pamiatkový úrad, Bratislava č. BA/06/0808/6/8937/Sed zo dňa 12.12.2006, ZE, Bratislava zo dňa 12.10.2006, IS-Marianka, Bratislava zo dňa 1.10.2006, OÚŽP v Malackách, ŠSOH č. 2006/01695/363-STJ zo dňa 20.10.2006, OÚŽP v Malackách ŠSOPaK, č. OÚŽP-2006/01708/339/KOM zo dňa 12.12.2006, TI a. s., Bratislava č. 4132/1/2006 zo dňa 08.11.2006 a č. 4904/1/2006 zo dňa 29.11.2006, T-Com, Bratislava č. 23692/06/TTD-802 zo dňa 24.10.2006, Sitel, Bratislava zo dňa 27.09.2006, SVP, š. p., Povodie Moravy, Malacky č. 1005/06 zo dňa 22.11.2006, SVP, š. p., OZ Bratislava č. 1534/130/2007-Kam zo dňa 16.02.2007.

Stavba bola umiestnená Mestom Stupava, rozhodnutím č.j.: SÚ-4114/04-05/Ko-Pa zo dňa 05.12.2005. Investor doložil súhlas podľa § 120 stavebného zákona č. SÚ-2884/2006/Pa zo dňa 28.09.2006.

Účastník konania Lubor Plachý Werichova 15, Olomouc majiteľ parc. č. 810/5 vzniesol písomne v zápisnici z ústneho konania a miestneho šetrenia zo dňa 19.12.2006 námietku: Nesúhlasí s trasou kanalizácie cez pozemok parc. č. 810/5. Investor sa rozhodol časť splaškovej kanalizácie, ktorá vedie cez pozemok 810/5 a ďalej po Partizánskej ulici parc. č. 808/2 nerealizovať.

Bohumil Vávra, vlastník pozemku č. 16 a František Vávra, vlastník pozemku č. 822/1 súhlasia s trasou kanalizácie za podmienky, že trasa kanalizácie pôjde maximálne 2 m od jestvujúceho plotu, že sa budú môcť okamžite napojiť na vybudovanú kanalizáciu a že zodpovednosť za vzniknuté škody pri výstavbe na nehnuteľnostiach znáša investor. Investor sa zaručil za splnenie podmienok v stanovisku č. 3/2007 zo dňa 16.02.2007. Žiadateľ preukázal vlastníctvo k pozemkom listami vlastníctva a doložil súhlasné stanoviská od vlastníkov pozemkov – Bohomila Vávru, Františka Vávru, Emílie Fríbertovej, Rímskokatolíckej cirkvi, spoločnosti MH Real, Bratislava, SVP, š. p., OZ Bratislava.

Tunajší úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pritom sa riadil § 46 a § 47 správneho poriadku, pretože podľa § 73 ods.1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

Pretože predložené stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania k danej stavbe neboli záporné ani protichodné, orgánom štátnej vodnej správy bolo skonštatované, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe horeuvedeného, Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, úsek štátnej správy ochrany vôd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Žiadateľ je podľa § 4 zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od platenia správnych poplatkov oslobodený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.



RNDr. Ľudovít Kollár
RNDr. Ľudovít Kollár
prednosta OÚŽP v Malackách