



Obvodný úrad životného prostredia v Malackách

Záhorácka 2942/60 A, 901 01 Malacky

č.j.: OÚŽP-2009/00689/177/KVM

Malackách 24.04.2009

Rozhodnutie

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 26.5.2009

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 ods. 1, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) vydáva



žiadateľovi: **Obec Marianka, Školská 362, 900 33 Marianka**

povolenie

na vybudovanie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona „**Marianka – splašková kanalizácia**“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej IT-atelier, s. r. o., Modranská 108, 902 01 Vinosady

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Všeobecné podmienky:

- Účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie na odvádzanie splaškových vôd z ulíc Karpatská, Družstevná, Borinská, Športová, Kamenná, Krátka, Nám. 4. apríla, Štúrova, Potočná, Podhájska, Školská.
- Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO Verejná kanalizácia – DN 300 v celkovej dĺžke 3935 m z toho:

Stoka BB - Družstevná ul., Karpatská ul.
 - celková dĺžka je 519,5 m.

Stoka BB 1 - Karpatská ul.
 - celková dĺžka je 29,0 m.

Stoka BB 2 - Karpatská ul.
 - celková dĺžka je 286,0 m.

Stoka BB 3 - Družstevná ul.,
 - celková dĺžka je 189,0 m.

- Stoka BC - Karpatská ul., Borinská ul.
- celková dĺžka je 464,0 m.
- Stoka BC 1 - Kamenná ul.
- celková dĺžka je 204,0 m.
- Stoka BC 2 - Krátka ul., Karpatská ul.
- celková dĺžka je 104,0 m.
- Stoka BD - Karpatská ul.
- celková dĺžka je 68,0 m.
- Zberač B - Nám. 4 apríla
- celková dĺžka je 240,5 m.
- Stoka BE1 - Športová ul.
- celková dĺžka je 386,0 m.
- Stoka BI-1 - Školská ul.
- celková dĺžka je 147,0 m.
- Stoka BI-2 - Potočná ul.
- celková dĺžka je 920,0 m.
- Stoka BI-3 - Štúrova ul., Podhájska ul..
- celková dĺžka je 378,0 m.

- Stavba sa uskutoční na pozemkoch parc. č. 770/1, 740, 694/5, 690/3, 684/1, 683/4, 678/2, 767, 769, 1061/4, 45/1, 1064/1, 1068/6, 1069/1, 1071/1, 1072/4, 1074/4, 1076/3, 1078/2, 1082/3, 1083/1, 1067/4, 1084/6, 1081/3, 1078/3, 740, 379, 380, 382, 825/1, 825/2, 374, 180/2, 180/1, 183/2, 183/1, 185/1, 187/3, 192, 193, 199, 201/3, 202, 1169/2, 1169/6, 188/1, 200/1, 194, 337/9, 338, 339/3, 339/2, 339/1 k. ú. Marianka.
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.
- Na dokončenie stavby sa určuje lehota do 31.08.2012.
- Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Investor do 15-tich dní po výberovom konaní oznámi tunajšiemu úradu dodávateľa stavby.

Povinnosti stavebníka:

- Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- Dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy.

Investor oznámi Obvodnému úradu životného prostredia, úseku štátnej vodnej správy začatie stavby a do 15 dní od ukončenia výberového konania zhotoviteľa stavby.

- Pred začatím zemných prác investor zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí dotknutých stavbou.
- Pri montážnych a zemných prácach vo výkopoch treba dodržať bezpečnosť práce podľa príslušných noriem a dbať na ochranu zdravia ľudí a osôb na pracovisku.
- Do verejnej kanalizácie nie je možné zaustiť vody z povrchového odtoku.
- Pri realizácii inžinierskych sietí je potrebné dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia.
- Pri realizácii stavby je potrebné rešpektovať zákon č. 656/2004 Zb. a príslušné STN.
- ZE, a. s., Bratislava žiada rešpektovať všetky zariadenia v jej majetku, silové aj oznamovacie a dodržať ich ochranné pásma podľa § 36 zákona č. 656/2004 o energetike a jeho noviel.
- Pred zahájením prác v dostatočnom predstihu je potrebné požiadať o vytýčenie podzemných elektrických vedení v ich majetku.
- Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na príslušnom tíme správy energetických zariadení.
- Slovak Telekom, a. s., Bratislava uvádza, že v záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia (PTZ). Žiada rešpektovať ich trasu pri výkopových prácach pre dané objekty a pri pripojovaní objektov na IS iných vlastníkov.
- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť v teréne trasu PTZ, aby neprišlo k poškodeniu. Vytýčenie zabezpečí kompetentný pracovník.
- Je potrebné dodržiavať priestorové normy uloženia inž. sietí pri výkopových prácach pre kábelové trasy, križovania a súbehoch sietí iných vlastníkov s PTZ vo vlastníctve Slovak Telekom, Bratislava, treba ich ochrániť chráničkami (PVC trubky, betónové prípadne plastové žlaby, delené chráničky).
- Ak nebudú dodržané priestorové normy uloženia, alebo sa ich PTZ dostanú pod budované objekty, požadujú PTZ preložiť.
- Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov príp. kabelovodu je potrebné dodržať maximálnu opatnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- Pri rekonštrukčných prácach v okolí prípojok slaboprúdu je potrebné v prípade potreby ochranu káblov pred poškodením počas výkopových prác, pred zatečením.
- V ochrannom pásme káblov prípadne kábelovodu je potrebné ručné odkopanie podzemných káblov ST a. s., Bratislava za prítomnosti prevádzkovateľa. Vedenie umiestnené v kábelovode a metalické káble umiestnené v profile ulíc ostávajú počas prác na inžinierskych sieťach v prevádzke.
- Nakoľko sa jedná o vyvolanú investíciu, prípadné náklady bude znášať investor (§ 67 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov).
- VTR – Komunikačné systémy, s. r. o., Bratislava žiada, ak kanalizácia pôjde mimo teleso vozovky a v trase káblov TKR vykonať prekládku káblov TKR na náklady investora.
- Každý úsek rozkopávky je potrebné samostatne vytýčiť za prítomnosti stavebného dozoru, záznam o vytýčení trasy bude zapísaný do stavebného denníka.
- Prípadné poškodenia káblov TKR bude hradíť dodávateľ stavby.
- Prípadné poškodenia káblov TKR je potrebné hlásiť okamžite na obecny úrad a prevádzkovateľovi TKR.
- Odkryté káble TKR nechať preveriť pred zásypom zástupcovi prevádzkovateľa TKR.
- BVS, a. s., Bratislava požaduje časovú a vecnú koordináciu všetkých pripravovaných stavieb verejnej kanalizácie v dotknutom území.

- Odvádzanie splaškových vôd z verejných komunikácií je potrebné riešiť mimo vozovku tak, aby bol minimalizovaný prítok do splaškovej kanalizácie cez poklopy na vstupných šachtách.
- Stavbu je potrebné realizovať v súlade s STN 73 6005, 75 6101 a vzt'. STN, s ohľadom na vytýčené jestvujúce vodohospodárske siete.
- Nad VH sieťami a v ich ochrannom pásme nie je možné zriaďovať počas výstavby skládky materiálu, objekty zariadenia staveniska.
- Materiál navrhovaného kanalizačného potrubia BVS, a. s., Bratislava žiada PVC hladké.
- Poklopy na kanalizačných šachtách v komunikáciách uvažovať s nosnosťou 400 kN, vetrateľné s mäkkodosadacou plochou, stúpadlá v šachtách s PE nástrekom.
- Na skúšky vodotesnosti a k realizácii napojení na jestvujúcu kanalizáciu v majetku a v prevádzke BVS, a.s., Bratislava je potrebné prizvať ich pracovníka.
- Z bilančného hľadiska je odvádzanie splaškových vôd z rozvojových lokalít podmienené realizáciu rozšírenia zariadení ČOV Devínska Nová Ves.
- V prípade realizácie kanalizácie na poľnohospodárskej pôde dôjde k použitiu PP na nepoľnohospodársky účel do 1 roka. Po vydaní stavebného povolenia pred realizáciou výkopových prác požiada investor Obvodný pozemkový úrad o vydanie stanoviska na dočasný záber poľnohospodárskej pôdy do 1 roka podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z..
- Z dôvodu ochrany archeologického kultúrneho dedičstva investor zabezpečí pri realizácii stavby archeologický výskum v zmysle ustanovení § 36 ods. 1, § 38 ods. 1, § 39 ods. 1, ods. 3, ods. 8 a ods. 9 pamiatkového zákona.
- Archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu nálezov, následne plošnou sondážou na mieste archeologických nálezov a odborným dokumentovaním ich nálezovej situácie. Bude obmedzený výlučne na plochu dotknutú zemnými prácami vyvolanými realizáciou stavby.
- Na vykonanie výskumu si investor zabezpečí oprávnenú osobu, s ktorou uzatvorí zmluvu o dielo.
- Investor oznámi KPÚ BA 15 dní vopred písomne preukázateľným spôsobom začiatok stavebným prác a uzavretie zmluvy s vybranou právnickou osobou oprávnenou vykonať archeologický výskum v zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 pamiatkového zákona.
- Investor odovzdá bezodplatne podľa ustanovenia § 39. ods. 9 pamiatkového zákona do 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie KPÚ BA.
- Výskumná dokumentácia bude v súlade s ustanovením § 7 ods. 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 vyhotovená tak, aby v prípade výskumu s pozitívnym výsledkom obsahovala aj výškopisný a polohopisný geodetický priemet nálezových situácií do katastrálnej mapy. Ako podklad je možné po dohode s investorom použiť geodetické zameranie stavby.
- Oprávnená osoba v zmysle § 39 ods. 7 vykoná opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu, ktorý bol predmetom výskumu, vykoná opatrenia na odstránenie nepriaznivých následkov výskumu, zabezpečí príslušnú evidenciu, uloženie a ochranu hnutelných archeologických nálezov podľa ustanovenia § 40 ods. 6 pamiatkového zákona, podľa ktorého sa hnutelné archeologické nálezy chránia podľa zákona NR SR. č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, pričom podľa usmernenia Ministerstvo kultúry SR č. MK 1729/2007-51/8963 zo dňa 31.5.2007 sa za zbierkotvornú inštitúciu považuje aj Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied so sídlom v Nitre, oznámi Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava preukázateľne písomnou formou postup, akým

naložila s hnutelnými archeologickými nálezmi z predmetného výskumu podľa zákona o múzeách a galériách, vykoná opatrenia na odstránenie nepriaznivých následkov výskumu.

- O opatreniach bude písomne preukázateľným spôsobom informovať Krajský pamiatkový úrad Bratislava do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
- Pri realizácii stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu majetku v správe SVP, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy.
- Stavbu sa nesmie zasiahnuť do pobrežného pozemku 5 m Mariánskeho potoka.
- Regionálne cesty, a. s., Bratislava uvádzajú, že ak z priestorových dôvodov bude trasa kanalizácie vo vozovke cesty III/00243 a kanalizačné prípojky, prípade ďalšie kríženia s uvedenou cestou budú realizované rozkopaním, treba začať výkop stupňovitým zarezaním a odstránením jednotlivých vrstiev vozovky. Po výkope ryhy a uložení potrubia je potrebné ryhu zasypať štrkodrvou po vrstvách zhutňovanou, povrch zabetónovať v hr. 0,20 m s vložením KARI siete do výšky 0,05 m pod jestvujúcu niveletu vozovky. Vozovku na celú šírku a v dĺžke porušenia je potrebné vyfrézovať v hr. 0,05 m, podklad opatriť asfaltovým náterom a prekryť asfaltovým betónom hr. 0,05 m.
- V prípade zásahu do vozovky v jednom jazdnom pruhu žiadajú horeuvedenú spätnú úpravu po os vozovky v dĺžke porušenia.
- Pri výkope v cestnom telese mimo vozovky je nutné zabezpečiť výkop pažením. Po uložení potrubia a zhutnenom zásype štrkodrvou je potrebné obnoviť pôvodnú cestnú priekopu s povrchovou úpravou zatrávnením. Kanalizačné šachty nesmú tvoriť v priekope prekážku jej prietochnosti a preto prechodná skruž s kanalizačným poklopom musí byť umiestnená v sklone bočnej steny priekopy.
- Samotné podzemné kríženie kanalizačným vetiev stoky BB a stoky BC s cestou III/00243 realizovať pretláčaním.
- Pred požiadanim o povolenie na rozkopávku cesty III/00243 je s Regionálnymi cestami, a. s., Bratislava investor stavby povinný uzavrieť zmluvu s podmienkami, za ktorých je možné práce v cestnom telese realizovať.
- Zásah do cestného telesa cesty III/00243 je možný iba v mesiacoch apríl – október kalendárneho roka.
- Obvodný úrad cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Malacky uvádza, že vzhľadom na to, že trasa kanalizačného vedenia zasahuje do cestného telesa cesty III/00243, je investor stavby povinný zabezpečiť vypracovanie samostatného projektu dopravného značenia, ktorý musí byť následne odsúhlasený zástupcom Okresného dopravného inšpektorátu.
- Dopravné značenie na ul. Karpatská (št. cesta III/00243) bude navrhnuté na pracovné úseky max. dĺžky 50 m.
- O určenie dopravného značenia na základe odsúhlaseného projektu DZ požiadala investor stavby Obvodný úrad cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Malacky.
- Samostatné podzemné kríženie kanalizačných vetiev stoky BB a BC s cestou III/00243 je potrebné realizovať pretláčaním.
- Investor stavby pred zahájením prác predloží úradu žiadosť na zvláštne užívanie cesty III/00243 (pretláčanie a rozkopávku). Súčasťou žiadosti musí byť dohoda s podmienkami, za ktorých je možné práce v cestnom telese realizovať, uzavretá so správcom cesty-Regionálne cesty, Bratislava odsúhlasený projekt dopravného značenia.
- Harmonogram stavebných prác je nutné stanoviť tak, aby v období zimnej údržby t. j. od 1.11. do 30.3. nebola na štátnej ceste vykonávaná žiadna pracovná činnosť.
- Stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

- Na vybudovanej verejnej kanalizácii je potrebné vykonať skúšky tesnosti.
- Je potrebné dodržať priestorové normy uloženia inžinierskych sietí (STN 73 60 05) pri výkopových prácach pre kábelové trasy, križovania a súbehoch a telekomunikačnými vedeniami, je potrebné ich chrániť chráničkami.
- S komunálnym odpadom produkovaným počas výstavby je potrebné nakladať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.
- S drobným stavebným odpadom produkovaným počas výstavby ste povinný nakladať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.
- Počas výstavby sa nepovoľuje vytvárať medziskládky stavebného odpadu.
- Stavbu je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia a zhoršovaniu životného prostredia.
- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je potrebné požiadať o vyjadrenie ku kolaudácii úsek ŠSOH a predložiť zmluvné zabezpečenie zneškodňovania odpadu vznikajúceho pri stavebnej činnosti.
- V prípade výkopových prác terén po ukončení vrátiť do pôvodného stavu.
- Majetkoprávny a prevádzkový režim je nutné zosúladiť so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- Predmetnú stavbu bude možné skolaudovať v prípade, že bude užívania schopná.
- Pri kolaudácii investor požiada podľa § 19 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. tunajší úrad o určenie ochranných pásiem VK.
- **Po ukončení výstavby a zabezpečení funkčnosti stavby treba požiadať tunajší úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ust. § 76 stavebného zákona a v súlade s ust. § 26 odst. 3 vodného zákona o uvedenie stavby do prevádzky.**
- Dodržať podmienky vyjadrení.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky neboli v tomto konaní vznesené.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou nezačne v tejto lehote.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník, Obec Marianka, Školská 362, 900 33 Marianka v zastúpení OPTI-BUILD, Ing. Róbert Betko, Pavla Horova 22, 841 08 Bratislava, požiadal o vydanie povolenia na stavbu verejnej kanalizácie, pre odvádzanie splaškových vôd z ulíc Karpatská, Družstevná, Borinská, Športová, Kamenná, Krátka, Nám. 4. apríla, Štúrova, Potočná, Podhájska, Školská na parc. č. 770/1, 740, 694/5, 690/3, 684/1, 683/4, 678/2, 1061/4, 45/1, 1064/1, 1068/6, 1069/1, 1071/1, 1072/4, 1074/4, 1076/3, 1078/2, 1082/3, 1083/1, 1067/4, 1084/6, 1081/3, 1078/3, 740, 379, 380, 382, 825/1, 825/2, 374, 180/2, 180/1, 183/2, 183/1, 185/1, 187/3, 192, 193, 199, 201/3, 202, 1169/2, 1169/6, 188/1, 200/1, 194, 337/9, 338, 339/3, 339/2, 339/1k. ú. Marianka.

V žiadosti boli uvedené údaje podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a žiadateľ predložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii a vyjadrenia orgánov štátnej správy.

Obvodný úrad Životného prostredia v Malackách, úsek štátnej vodnej správy oznámil zahájenie konania listom č.j.: OÚŽP-2009/00689/177/ozn/KVM zo dňa 01.04.2009 a upustil

podľa § 61 ods.2 od miestneho zisťovania, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska. Zahájenie konania bolo oznámené aj verejnou vyhláškou.

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách preskúmal žiadosť a všetky predložené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia. Tunajší úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre toto rozhodnutie boli: žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, územné rozhodnutie vydané č.j.: SOÚ-386/2004/Ko zo dňa 06.12.2004, a SÚ-4114/04-05/Ko-Pa zo dňa 05.12.2005, súhlas miestne príslušného stavebného úradu podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona č. SÚ-505/2009/Pa zo dňa 31.03.2009, záväzné stanovisko obce Marianka č. k 310/2009 zo dňa 30.03.2009, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky s BVS, a. s., Bratislava č. BZOP 19/10102009 BVS, splnomocnenie na zastupovanie.

K žiadosti boli doložené stanoviská a vyjadrenia: BVS, a. s., Bratislava č. 9948/4020/08/Ing.La zo dňa 06.04.2009, T-Com, Bratislava č. 21094/09/TOPI-154 zo dňa 14.04.2009, OPÚ v Malackách č.j.: ObPÚ/2009/164/Pk-2 zo dňa 20.04.2009, ZE, a. s., Bratislava zo dňa 14.04.2009, Regionálne cesty, a. s., Bratislava č. 359/09/320/OSI zo dňa 20.04.2009, Krajský pamiatkový úrad, Bratislava č. BA/09/513-2/1962/Buk zo dňa 01.04.2009, VTR – Komunikačné systémy, s. r. o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, OÚCDaPK, Malacky č. 2009/436-3 zo dňa 22.04.2009, OÚŽP v Malackách, ŠSOH č. 2009/00697/116-STJ zo dňa 07.04.2009.

Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sa povoľovaná stavba bude realizovať bolo preukázané listami vlastníctva. Doložené boli súhlasy od vlastníkov pozemkov k výstavbe.

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pritom sa riadil § 46 a § 47 správneho poriadku, pretože podľa § 73 ods.1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

Pretože predložené stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania k danej stavbe neboli záporné ani protichodné, orgánom štátnej vodnej správy bolo skonštatované, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe horeuvedeného, Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, úsek štátnej správy ochrany vôd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohoto rozhodnutia.

Žiadateľ je podľa § 4 zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od platenia správnych poplatkov oslobodený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.

Toto rozhodnutie o povolení stavby má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Marianke a na Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.



RNDr. Ľudovít K o H á r
prednosta OÚŽP v Malackách

Vyvesené dňa: 24. 4. 2009

v Marianke



Zvesené dňa: 11. 5. 2009

v Marianke



Doručí sa:

1. Obec Marianka, 900 33 Marianka
2. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté – obec Marianka
3. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté – Obvodný úrad životného prostredia Malacky
4. 2x spis.