



O B E C M A R I A N K A

so sídlom: Školská 32

900 33 Marianka

č.j. ŽP-328/2011/K

Marianka: 29.9.2011

tohto rozhodnutie nadobudlo

právnoplatnosť dňa 02.10.2011

exemplár č. 5.13.10.11

R O Z H O D N U T I E

Obec Marianka, zastúpená starostom JUDr. Radovanom Jurikom, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo vodnom hospodárstve podľa § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súlade s § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), na základe žiadosti Karola Bubniča, bytom [REDACTED] Marianka zo dňa 28. 3. 2011 **u d' e ľ u j e**

povolenie na vybudovanie vodnej stavby

podľa § 26 ods. 1 písm. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a podľa § 66. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

vŕtaná studňa na osobitné užívanie vôd,

žiadateľovi: Karolovi Bubničovi

miesto stavby: rodinný dom, pozemok parc. č. 717/36, k. ú. Marianka,

- studňa bude umiestnená na pozemku parc. č. 717/36 – odstup od pozemku parc. č. 717/33 – bude 10,0 m; od parc. č. 717/48 – bude 4,00 m;

V súlade s ČSN 75 5115 „Studne individuálneho zásobovania vodou“ je potrebné zabezpečiť pre objekt vŕtanej studne:

- hĺbka 0,0 – 20,0 m plná pažnica, PVC tlaková, Ø 110 mm,
- hĺbka 19,0 – 27,0 m perforovaná pažnica, PVC tlaková, Ø 110 mm,
- hĺbka 27,0 – 29,0 m kalník, PVC tlaková, Ø 110 mm,
- plášť min. 0,5 m nad upravený terén s tesnením

medzikružie:

- hĺbka 0,0 – 15 m ílové tesnenie plášťa studne
- hĺbka 15,0 – 29,0 m filtračný obsyp plášťa o zrnitosti 2 - 4
- betónová krycia doska opatrená uzamykateľným poklopom
- okolice studne do 1,5 m zriadenie vodotesnej dlažby so spádom od studne v sklone min. 2%

Všeobecné ustanovenia:

Vodohospodársky orgán môže podmienky rozhodnutia, ktorými sa povoľuje vodná stavba zmeniť, prípadne zrušiť ak je to v záujme ochrany vôd, podľa § 73 ods. 10 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Ak sa s výstavbou nezačne **do 24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, povolenie stráca platnosť.

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude uskutočnená podľa podmienok tohto povolenia, v súlade so zákonom 364/2004 Z. z. o vodách a príslušnou STN. Vodná stavba – studňa, musí byť vybudovaná dodávateľsky – odbornou organizáciou, v súlade s oprávnením na vykonávanie geologických vrtov a § 7a), zák. č. 44/1988 Zb. banský zákon v znení neskorších predpisov.
2. V súlade so zákonom č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 141/2000 Z. z. ktorou sa vykonáva geologický zákon, v nadväznosti na § 4 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, predloží investor vodnej stavby ku kolaudácii vyhodnotenie a záverečnú správu o overenej výdatnosti zdroja podzemnej vody.

3. Stavbu je potrebné riadne zabezpečiť pred prípadným vniknutím odpadových vôd (z čerpacej skúšky) do studne.
4. Pre výkon čerpacej skúšky nesmie stavebník čerpať vodu na cudzie pozemky.

Povinnosti investora:

1. pre zabezpečenie výstavby studne pre účely odberu podzemnej vody, nesmie stavebník použiť susedné pozemky ani brániť vlastníkom tých riadnemu užívaniu, prípadne iné obmedzovania (prístup a pod.), bez predchádzajúcej písomnej dohody s dotknutými účastníkmi susedných nehnuteľností.
2. okolo studne do vzdialenosti min. 1,5 m od jej konštrukcie alebo plášťa studne **musí byť zriadená vodotesná dlažba tak, aby všetka voda odtekala smerom od studne (najmenší sklon 2%)**
3. **Dodržať minimálnu vzdialenosť studne od zdroja možného znečistenia, s ohľadom na okolité prostredie. Pri dodržaní min. vzdialenosti je potrebné zohľadniť prípadné možné zdroje znečistenia aj na susedných pozemkoch! V kolaudačnom konaní budú uložené podmienky ochrany vodného zdroja PHO, z ktorej vyplynie povinnosť zdržať sa akejkoľvek činnosti v okolí min. 12 m od studne, ktorou by mohla byť ohrozená kvalita podzemnej vody (napr. používanie prípravkov pre chemickú ochranu rastlín, vypúšťanie odpadových vôd a pod.),**
4. Po ukončení výstavby a zabezpečení funkčnosti vodnej stavby je investor povinný požiadať tunajší úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ustanovenia § 76, zák. č. 50/1976 Zb., stavebný zákon v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 26 ods. 3 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách.
5. V súlade s § 21 ods. 1 písm. b)/ bod. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, požiada investor súčasne o povolenie na osobitné užívanie podzemných vôd s uvedením účelu nakladania s podzemnými vodami.
Ku kolaudácii je potrebné zameranie vodnej stavby v rámci geometrického plánu investície spolu, ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby, výsledky čerpacej skúšky a doby trvania, projekt skutočného vyhotovenia s popisom použitých materiálov a záverečnú geologickú správu. Ďalej je žiadateľ povinný doložiť v súlade s § 27 zák. č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľuďí v znení neskorších predpisov:
 - ak sa bude voda používať na pitné účely, je potrebné predložiť posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 - revíziu správu súvisiaceho elektrického zariadenia na čerpanie vody, doklad o osadenom čerpadle a doklady o nezávadnosti použitých materiálov na stavbu studne.
 - V rámci žiadosti o kolaudáciu a povolenie na osobitné užívanie vôd určí vodohospodársky orgán odber maximálneho množstva sekundových litrov vody a denného minimálneho a maximálneho odberu vody.

Odôvodnenie:

Listom doručeným na tunajší úrad zo dňa 28. 3. 2011, požiadal vlastník pozemku parc. č. 717/36 – Karol Bubnič o vydanie povolenia na stavbu vrtanej studne – vodnej stavby, podľa § 26, zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

Obec Marianka v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o správnom konaní v rozhodovacej činnosti pre udelenie súhlasu na výstavbu vodnej stavby, akceptoval doložené podklady ako postačujúce, pre udelenie súhlasu na vybudovanie vodnej stavby – studne na odber podzemnej vody. Umiestnenie vodnej stavby povoľuje všeobecná štátna stavebná správa, z uvedeného dôvodu bolo možné rozhodnutie pre realizáciu – výstavbu studne ako vodnej stavby vydať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola vodná stavba umiestnená. Nakoľko sa jedná o povolenie na vodnú stavbu s návaznosťou odberu podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 2 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, kde sú prenesené kompetencie výkonu štátnej správy ako špeciálneho stavebného úradu na obec, podľa § 63 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, rozhodol tunajší úrad, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Na základe skutočností uvedených v tomto rozhodnutí, bolo potrebné stavebníkovi uložiť podmienky pre realizáciu zámeru v zmysle zákona o vodách a stavebného zákona.

Správny poplatok vo výške 33.-EUR podľa pol. č. 60 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený pri podaní žiadosti.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší úrad v zmysle § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie nie je podľa § 73 ods. 17, písm. a) a b) zák. č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách preskúmateľné súdom.


JUDr. Radovan Jurika
starosta obce

Doručuje sa:

1. Karol Bubnič [redacted] Marianka
2. Ing. Peter M [redacted] Bratislava
3. tu

Vedávam sa odvolania
2. 11. 2014


