



KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

Krajský dopravný inšpektorát
Dopravno – inžinierske oddelenie
Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1

Obec Marianka	
Dátum	10-02-2014
Číslo	6/141
Podpis	182

Okresný úrad Bratislava
Odbor výstavby a bytovej politiky
oddelenie štátnej stavebnej správy
Lamačská cesta 8
845 14 Bratislava 45

Váš list číslo/zo dňa

OU-BA-OVBP2-2013/867/V-
KRPZ/ZAV/12.12.2013

Naše číslo

KRPZ-BA-KDI3-2/2014

Vybavuje

mjr. Ing. Marián Ondrejec

Bratislava

30. 01. 2014

Vec

Žiadosť o potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave (ďalej len KDI) ako dotknutý orgán obdržal Vašu žiadosť o potvrdenie alebo zmenu stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách vydaného pod č. ORPZ-MA-ODI-55-036/2013 zo dňa 2. decembra 2013 vo veci vyjadrenia k stavbe rodinného domu na pozemku parc. v k. ú. Marianka, stavebníkovi

Po preštudovaní Vami priloženej dokumentácie – stanovisk ODI v Malackách a Pezinku, stretnutí so zástupcami Obecného úradu v Marianke a po vykonaní tvaromiestnej obhliadky s prihliadnutím na potreby bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky KDI v zmysle ustanovenia § 140b, ods. 5 zák. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov **potvrďuje** záväzné stanovisko podriadeného dotknutého orgánu, číslo spisu ORPZ-MA-ODI-55-036/2013.


Pri miestnom zisťovaní zo strany KDI bolo zistené, že v lokalite sú sice vybudované komunikácie, avšak tieto nespĺňajú požiadavky na zabezpečenie minimálneho dopravného priestoru udávaných STN 73 6110 a zároveň tieto nie sú adekvátne napojené na sieť miestnych komunikácií v zmysle platného stavebného povolenia. Zastávame názor, že k dotknutej stavbe rodinného domu nie je zabezpečený prístup cez komunikácie, ktoré by spĺňali požiadavky stanovené v STN 73 6110, pričom považujeme za nesprávne konštatovanie, že v uvedenom prípade má stavebník zabezpečený prístup na stavenisko. Jedná sa len o prístup z rozostavanej komunikácie ktorá, ako už bolo vyššie spomenuté, nie je adekvátne stavebne napojená na miestne komunikácie (napr. na Budovateľskú ulicu), ktoré by svojim stavebno – technickým vyhotovením zodpovedali príslušným STN ako aj predpokladanej intenzite dopravy po dobudovaní celej lokality. Na základe uvedeného s vydaním

stavebného povolenia na stavbu inkriminovaného rodinného domu na pozemku parc. č. _____ v k. ú. Marianka, ako aj s vydávaním ďalších obdobných stavebných povolení v lokalite Tálky **nesúhlasíme.**

Na vedomie

- Okresné riaditeľstvo PZ Malacky, ODI, Zámocká č. 5, 901 01 Malacky
- Obecný úrad Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka




plk. Ing. Ivan Lechner
vedúci