



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

- 4 - 05 - 2015

Obec Mariánka	
Dobro	- 4 - 05 - 2015
Číslo	Mat.
Zakl. číslo	534/2015

Obec Mariánka
Obecný úrad
Školská 32
900 33 Mariánka

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Miesto a dátum
362/2015/01.04.2015	13967/2015/4020/Ing.La	Ing.Leitmanová/146	Bratislava, 29.4.2015

Vec:

**Mariánka, Predĺženie verejného vodovodu na Potočnej ulici.
územno – technická informácia**


Listom doručeným Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (ďalej len BVS) dňa 07.04.2015 ste nás požiadali o územno – technickú informáciu ohľadne možnosti predĺženia verejného vodovodu DN100 v Potočnej ulici.

K žiadosti Vám dávame nasledovnú územno – technickú informáciu.

V komunikácii v Potočnej ulici sa nachádza verejný vodovod DN100. 24-hodinové meranie tlaku na 5tich miestach verejného vodovodu na Potočnej ulici, nad križovatkou s Podhájskou ulicou, v križovatke s Budovateľskou preukázalo, že tlak vody vo verejnom vodovode v koncovom úseku Potočnej ulice je na hranici minimálneho tlaku, ktorý musí BVS zabezpečiť svojim zmluvným odberateľom. Predĺžením existujúceho verejného vodovodu bez ATS by sa citelne zhoršil existujúci stav zásobovania vodou na Potočnej ulici.

Predĺženie existujúceho verejného vodovodu DN100 v Potočnej ulici, vzhľadom na kritické tlakové pomery v koncovom úseku verejného vodovodu DN100, bude možné iba v prípade, že súčasťou stavby predĺženia verejného vodovodu bude automatická tlaková stanica na verejnom vodovode v Potočnej ulici.

S pozdravom



Ing. Štefan Elek
vedúci oddelenia vodárenských koncepcií

Na vedomie: BVS – DDV, OPSZ

Upozornenie

V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochádza k trestnému činu krádeže podľa § 212 ods.2 písm. e/ zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov

V prípade neoprávneného vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa producent dopúšťa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e/ zákona č. 442/2002 Z. z.

Zákaznícke hodiny: pon. a str.: 8⁰⁰–17⁰⁰, ut. a štv.: 8⁰⁰–15⁰⁰, pia.: 8⁰⁰–12⁰⁰
Konzultácie o technickom riešení: pon.: 8⁰⁰–17⁰⁰, str.: 8⁰⁰–15⁰⁰
Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 7⁰⁰–16⁰⁰, Poruchový dispečing: 0800 121 333, nonstop
Fax: 02/482 53 510, E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk
Peňažný ústav: VÚB Bratislava-Ružinov, č. účtu: 1004062/0200